


Märkused:

1. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik
2. Veemõõtja paigaldab OÜ Raven
3. Veemõõtja kandur peab tagama veemõõtja paigalpäisivuse

Veemõõdusõlme joonis



Nominaalne veekulu	m ³ /h	1,6	2,5	2,5 või 4,0
Veearvesti läbimõõt	mm/toll	15/1/2	15/1/2	20/3/4
Veearvesti pikkus L	mm	110	110	130