



RAASIKU KESKASULA VEEHAARE
 Puurkaev nr 50533
 $Q_{lub} = 94 \text{ m}^3/\text{d}$
 Veetöötusjaam
 $Q_{max} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$
 Mahutid
 $V = 2 \times 75 \text{ m}^3$
 II astme pumpla
 $Q_{max} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$

Projekti maht

	Ühik	Maht
Veevarustus		
Rajatav veetorustik. Magistraaltorustik De110	m	629
Rajatav veetorustik. Kinnistu ühendustorustik De32	m	140
Hülss veetorule De90	m	86
Paigaldatav hüdrant	tk	4
Rajatav liitumispunkt	tk	23
Kanalisatsioon		
Rajatav kanal. isevoolutorustik. Magistraaltorustik De160	m	641
Rajatav kanal. isevoolutorustik. Kinnistu ühendustorustik De160	m	176
Rajatav kanal. survetorustik. De110	m	355
Hülss kanal.isevoolutorule De250	m	123
Rajatav kanal.pumpla	tk	1
Rajatav liitumispunkt	tk	26
Teekatte taastus		
Ühekihiline asfaltkate	m ²	879
Kahekihiline asfaltkate	m ²	498
Kahekordne pindamine	m ²	1 887

- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev vee-ettevõtjale mitte kuuluv ÜVK süsteem
- Olemasolev kanal.isevoolutorustik
- Olemasolev kanal.survetorustik
- Rajatav veetorustik
- Paigaldatav tuletõrjehüdrant
- Rajatav kanal.isevoolutorustik
- Rajatav kanal.survetorustik
- Paigaldatav toruhülss
- Rajatav kanal.pumpla
- Rajatava liitumispunktiga kinnistu: vesi/kanalisatsioon
- Taastatav teekate - ühekihiline asfaltkate
- Taastatav teekate - kahekihiline asfaltkate
- Taastatav teekate - kahekordne pindamine

		Töö nr	17-14	Joonise nr	VK-1
		Projekti nimetus	Raasiku aleviku ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi laiendamine. Tallinna mnt-Saare tn-Nurme tn		
Tellijä:	Raven OÜ	Objekti asukoht:	Raasiku Alevik	Stadium	Eskiisprojekt
Kontrollis:	Kadi Rajala-Pihl		Raasiku vald, Harju maakond		
Projekteeris:	Kadi Rajala-Pihl	Joonise nimetus	Tallinna mnt-Saare tn-Nurme tn rajatavate torustike asendiplaan	Möötkava	1:1000
Koostatud / trükkitud:	10.05.2022 / 10.05.2022				